



Oggetto : Realizzazione di n. 3 edifici unifamiliari in loc. Cantagrillo, via Provinciale di Montalbano in Comune di Serravalle Pistoiese - Richiedente Borselli Raffaele - Richiesta parere in merito alla Norma 13 del DPCM 5/11/1999.

All' arch. Enrico Storai
enricostorai@pec.it

Al Comune di Serravalle P.se
amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Con la Legge Regionale n. 22/2015, dal 01/01/2016 le competenze in materia di difesa del suolo, già esercitate dalla Provincia, sono state trasferite alla Regione. Nelle more della definizione del procedimento regionale relativo alla Norma 13 del DPCM 05/11/99, e al fine di garantire una continuità nell' azione amministrativa, in qualità di Autorità Idraulica competente, si rilascia la presente sulla base dei contenuti istruttori adottati dalla Provincia di Pistoia.

In riferimento alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione acquisita al protocollo con n. AOOGR/6365 del 08/01/2018 redatta dall' arch. Enrico Storai, la relazione del geologo dott. Pergentino Giovannelli e l' integrazione n. AOOGR/237065 del 04/05/2018, stante il fatto che il terreno oggetto di intervento è interessato dal fosso di Baco inserito nel reticolo idrografico, e che la riduzione di permeabilità del terreno viene mitigata raccogliendo le acque in tre sistemi di accumulo interrati realizzati con con elementi tipo “drening” opportunamente dimensionati per l'accumulo temporaneo delle acque piovane, si autorizza l' intervento con le modalità indicate nel progetto presentato, esclusivamente ai fini della Norma 13 del DPCM 5/11/1999, prescrivendo che :

- tutte le acque raccolte dalle nuove sistemazioni dovranno essere convogliate nei sistemi di accumulo di progetto;
- Ogni collegamento con il ricettore dovrà essere dotato di bocca tarata, opportunamente dimensionata, in modo tale che il carico idraulico complessivo sul ricettore finale, indotto dalla realizzazione dell' intervento non superi quello attualmente derivante dalle aree interessate;
- ogni sistema di accumulo temporaneo dovrà essere conformato in modo tale da contenere i volumi indicati nel progetto e permetterne il completo svuotamento una volta terminato l'evento di pioggia.

Per quanto attiene agli interventi ricadenti nella fascia di 10 metri dal Fosso di Baco, dovrà essere preventivamente richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 21/2012.

Distinti saluti

il Dirigente
Ing. Marco Masi

P.O. Geol. Andrea Salvadori
Referente della pratica:
Geom. Paolo Guiducci
tel. 055 4385941
mail: paolo.guiducci@regione.toscana.it