



**Regione Toscana**  
**Direzione Ambiente ed Energia**  
Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

**VERBALE DI SOPRALLUOGO N. 20160708LL**

OGGETTO: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE, LOC. FOSSE DEL CASSERO. GESTORE: PISTOIAMBIENTE SRL. SECONDO SOPRALLUOGO PER LA VERIFICA STATO DEI LUOGHI A SEGUITO INCENDIO.-----

La sottoscritta Lucia Lazzarini, responsabile della U.O. Autorizzazioni discariche e impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche della Regione Toscana, in data 08.07.2016 alle ore 9.30 si è recata nuovamente presso l'impianto dopo l'incendio del 04 luglio u.s.-----  
Presente all'atto del sopralluogo il direttore tecnico Ing. Michele Menichetti con il quale si è provveduto, nel corso della mattinata, a un sopralluogo perlustrativo della discarica.-----  
Durante il sopralluogo si è potuto accertare che:-----

- una parte dell'area interessata dall'incendio, che corrisponde alla zona dove presumibilmente ha avuto origine, è stata posta sotto sequestro da parte dei Carabinieri al fine di procedere agli accertamenti necessari a verificare le cause dell'evento (come da verbale del 6 luglio 2016 visionato);-----
- sono iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti dalle sponde prospicienti le aree interessate dall'incendio al fine di procedere al ripristino dell'impermeabilizzazione danneggiata; i rifiuti rimossi sono via via collocati nei pressi del piazzale di scarico, distinti tra rifiuti combustibili e rifiuti non interessati dalla combustione; i primi, costituiti dai materiali di costruzione della discarica, saranno sottoposti a caratterizzazione analitica ai fini del successivo smaltimento;-----
- per quanto riguarda i rifiuti presenti nel corpo della discarica interessati dall'incendio e ricoperti con terreno durante le operazioni di spegnimento, si ritiene che prima di poter apportare su dette aree nuovi rifiuti, dovranno essere effettuate dal gestore valutazioni atte a stabilire se siano necessarie modalità gestionali particolari rispetto a quanto autorizzato e/o lo spostamento/allontanamento degli stessi; le conclusioni dovranno essere comunicate all'autorità competente e all'autorità di controllo per le valutazioni di competenza;-----
- sono in corso le operazioni di sistemazione dei teli della copertura provvisoria presenti sulla parte sommitale dei lotti esauriti, danneggiati dal transito dei mezzi durante le operazioni di spegnimento;-----
- è stato verificato che la porzione del lotto 10 nel quale era in corso, prima dell'evento, lo smaltimento dei rifiuti ad alto contenuto organico (porzione sud-ovest della discarica) non è stata coinvolta dall'incendio; si è verificato che sono in corso le operazioni di ripulitura e controllo dell'integrità della geomembrana della sponda sud, interessata dal transito dei mezzi di trasporto terra durante le operazioni di spegnimento dell'incendio; le operazioni di ripulitura dell'argine esterno lato ovest, utilizzato per il passaggio dei mezzi sono concluse;-----
- sono in corso le operazioni necessarie a ripristinare la funzionalità del sistema di estrazione del biogas; la ripresa del funzionamento del sistema è necessaria anche al fine di riavviare l'impianto di trattamento del percolato, la cui caldaia è alimentata con il biogas;-----
- è stato accertato che la cella dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto non è stata in alcun modo interessata dall'evento del 04 luglio;-----

- è stato verificato che in 4 letti di stoccaggio sono presenti rifiuti in attesa di verifica analitica. Considerato che il conferimento dei rifiuti in discarica è stato sospeso si ritiene opportuno che anche i rifiuti presenti nei letti di stoccaggio per il momento non siano smaltiti in discarica, fino alla revoca della sospensione;-----
- è stato visionato il punto della recinzione perimetrale in cui sono presenti due tagli verticali; l'integrità della recinzione è stata ripristinata tramite la sovrapposizione di rete elettrosaldata.-----

Al termine del sopralluogo in discarica gli accertamenti sono proseguiti presso gli uffici, dove la sottoscritta ha potuto visionare le risultanze delle termografie eseguite dalle quali risulta che: *"Le indagini, nel loro complesso non hanno mostrato particolari anomalie. Da tali indagini, quindi, è possibile affermare che, al momento dell'esecuzione delle stesse, non erano presenti focolai covanti in grado di determinare significativi innalzamenti della temperatura superficiale. Le indagini, nel loro complesso non hanno mostrato particolari anomalie. Da tali indagini, quindi, è possibile affermare che, al momento dell'esecuzione delle stesse, non erano presenti focolai covanti in grado di determinare significativi innalzamenti della temperatura"*. Le termografie sono acquisite in sede di sopralluogo e allegate al presente verbale.-----

Il direttore tecnico in merito a quanto rilevato nel presente verbale ha dichiarato quanto segue: *"Al momento del riavvio dell'impianto di depurazione il concentrato prodotto sarà reimpresso in discarica secondo le procedure previste dall'autorizzazione. Si ritiene che sussistono le condizioni per poter riprendere già dalla prossima settimana i conferimenti dei rifiuti contenenti amianto nella cella dedicata, unitamente ai rifiuti necessari alla copertura degli stessi. Inoltre si ritiene che sussistono le condizioni per riprendere i conferimenti di rifiuti non pericolosi conferibili nel settore A (rifiuti biodegradabili), mandando una idonea fascia di rispetto dalla sponda fino al termine delle operazioni di verifica dell'integrità della geomembrana posta sulla sponda stessa, non ancora interessata dalla presenza di rifiuti, che si trovano a una quota inferiore. Si procederà a inoltrare formale richiesta per la ripresa di tali conferimenti"*.-----

Per quanto si è potuto accertare in sede di sopralluogo, fatte salve ulteriori valutazioni, si ritiene che il gestore possa procedere a chiedere la ripresa dei conferimenti nei termini sopra riportati, purchè tale richiesta sia opportunamente giustificata e motivata e supportata dalla necessaria documentazione tecnica e i rifiuti siano limitati a quelli conformi ai criteri di ammissibilità previsti dall'autorizzazione per il settore A e per la cella dedicata ai rifiuti contenenti amianto.-----

Il sopralluogo si è concluso alle ore 18.30-----  
Copia del presente verbale è rilasciata al gestore.-----

Allegato: Report di ispezione termografica

La verbalizzante

Lucia Chauri

Per la Soc. Pistoambiente

[Firma]