



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
- IL SINDACO -

Serravalle P.se, 11 luglio 2016

Att.ne direttore **Edo Bernini**
Att.ne Dirigente **Andrea Rafanelli**
Regione Toscana
Direzione Ambiente e Energia
Settore Bonifiche, autorizzazioni rifiuti ed energetiche.

P.C.
Dott.ssa **Federica Fratoni**, Assessore Regionale

Con riferimento all'incendio avvenuto in data 04/07/2016, questa Amministrazione comunale ritiene, a integrazione di quanto richiesto nella Vostra lettera di diffida (nostro protocollo del 6 luglio 2016), che l'eventuale ripresa dei conferimenti alla discarica del cassero possa avvenire a condizioni che, oltre quanto prescritto dalle autorità competenti, vengano considerate le seguenti ulteriori misure cautelative:

- 1) rivedere le modalità di ricopertura provvisoria dei lotti. A nostro avviso, nella parte interessata, materiali **non infiammabili o terra** avrebbero reso meno probabile l'evento e, comunque, con esiti meno invadenti.
- 2) Che sia rivisto e messo in atto un sistema di sorveglianza più adeguato, con l'ausilio, ad esempio, anche di moderni sistemi di monitoraggio a raggi infrarossi, oggi disponibili sul mercato, per il controllo perimetrale e termocamere per il monitoraggio continuo delle temperature.
- 3) Verificare il corretto funzionamento, l'idoneità e il dimensionamento del sistema antincendio installato alla discarica.
- 4) Verificare il non danneggiamento e il corretto funzionamento degli impianti di captazione (biogas – percolato).

Distinti saluti.

IL SINDACO
Eugenio Patrizio MUNGAI